A - A

B - B

C - C

R-7		
C.O	60/45°C	341,6 kW
C.T	60/45°C	312 kW
C.W.U	4700 dm3/h	
CHŁÓD	7/12°C	180 kW

Rozdzielacz c.o. 60 / 45 °C
L= 0,7 m ; Dn = 150 mm

OZNACZENIA:

INSTALACJA C.O. - projektowana

PO PRZEJŚCIE OGNIOCHRONNE RURY PRZEZ PRZEGRODĘ STREFY POŻAROWEJ

BUDYNEK GŁÓWNY
CZĘŚĆ WSCHODNIA

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA sp. z oo
71-602 SZCZECIN, ul. Kapitańska 9a, tel. (91) 43 48 900, fax (91) 43 48 910
e-mail: biuro.szczecin@hmsa.pl

FASADA Sp. C. Włodzimierz Bromiński Hanna Bromińska
71-020 Szczecin, ul. Wernerowicza 29, telefon 091 422 67 57
e-mail: fasada@wp.pl; com.pl

MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPLNO-ENERGETYCZNEGO I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZPITALA
Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego
ul. Sikorskiego 11, 70-891 Szczecin - Zdroje

BUDYNEK GŁÓWNY (część wschodnia)

PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE C.O. I C.T.

Rzut piwnic (fragment) - CZĘŚĆ WSCHODNIA

INSTALACJE SANITARNE

Projektował: mgr inż. BOGDAN TOKARZ nr ew. 578/2/94

Sprawdził: mgr inż. STANISŁAW KLEPACKI nr upr. 6/89/Z/N

Opracował: LECH KLEBER

Nr rysunku: 15 W1

Skala: 1:75

Data: 12 - lip - 2009

Nr zlec.: 9.2010

Nr arch.: